

# ES Prohlášení o shodě

podle směrnice Rady 89/106/CEE

## Distributor:

Laurens Czech Republic spol., s r.o.  
Jiráskova 22/18  
602 00 Brno

## Provozovna:

Bořetice 445, Hala č. 6  
691 08 Bořetice u Hustopečí

## Identifikační údaje o výrobku:

- článkové radiátory z litiny model **LIBERTY**, max. tlak 5 bar
- **Liberty 760**, 137 W/čl. $\Delta T_{50}$ , Nu=1.300
- **Liberty 955**, 182 W/čl. $\Delta T_{50}$ , Nu=1.315

Otopná tělesa, jsou určena k vytápění v individuální i hromadné bytové výstavbě s nuceným nebo samotížným oběhem v prostřední vnitřním s teplotou vzduchu +2°C až +45°C a relativní vlhkostí 65%. Pracovní médium dle ČSN 07 7401.

## Postup posuzování shody:

Podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., podle §5 odst. 1 písm. b)

## Seznam harmonizovaných norem:

EN 442-1/12:2004

## Autorizovaná osoba:

POLITECNICO DI MILANO, DIPARTIMENTO DI ENERGIA, lic. Nu.1695  
Via Raffaele Lambruschini 4, 20156 Milano, Itálie

## Bezpečnostní a hygienický atest:

Povrchová úprava otopných těles odpovídá hygienickým normám EU  
Povrchová teplota ot.těles nedosahuje zápalných hodnot ani v prašných prostředích.

## Označení:

Výrobky splňují všechny směrnice EU a mohou nést označení CE  
*Výše uvedené výrobky nesou označení CE od roku 2011 udělené autorizovanou osobou POLITECNICO DI MILANO, provádějící certifikaci výrobků a vyhovují základním požadavkům této směrnice.*



Ing. Milan Ondrášek, jednatel



## **Laurens Czech Republic s.r.o.**

Jiráskova 222/18, 602 00 Brno  
IČ: 26937212 | CZ26937212

## **centrální sklad Bořetice**

areál ZD Bořetice, Hala 6  
Bořetice 445, 691 08 Bořetice  
T. +420 539 030 835-6  
F. +420 519 430 111  
[cz@laurensint.com](mailto:cz@laurensint.com)

## **Radiátorová studio Praha**

Anglická 8, 120 00 Praha  
+420 246 083 792  
[paha@laurensint.com](mailto:paha@laurensint.com)

## **Radiátorové studio Brno**

Bubeníčková 16, 615 00 Brno  
+420 539 030 840  
[brno@laurensint.com](mailto:brno@laurensint.com)