

ES Prohlášení o shodě

podle směrnice Rady 89/106/CEE

Distributor:

Laurens Czech Republic spol., s r.o.
Jiráskova 22/18
602 00 Brno

Provozovna:

Bořetice 445, Hala č. 6
691 08 Bořetice u Hustopečí

Identifikační údaje o výrobku:

- článkové radiátory z litiny model **BOSTON**
- max. tlak 5 bar, 110W/čl.ΔT50°1.288

Otopná tělesa, jsou určena k vytápění v individuální i hromadné bytové výstavbě s nuceným nebo samotížným oběhem v prostřední vnitřním s teplotou vzduch +2°C až +45°C a reálnou vlhkostí 65%. Pracovní médium dle ČSN 07 7401.

Postup posuzování shody:

Podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., podle §5 odst. 1 písm. b)

Seznam harmonizovaných norem:

EN 442-1/12:2004

Autorizovaná osoba:

Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno
Protokol č. E-300-00445-05-rev.3 ze dne 14.12.2011 a protokol o počáteční zkoušce č. 30-11818 ze dne 8.11.2012

Bezpečnostní a hygienický atest:

Povrchová úprava otopných těles odpovídá hygienickým normám EU
Povrchová teplota ot.těles nedosahuje zápalných hodnot ani v prašných prostředích

Označení:

Výrobky splňují všechny směrnice EU a mohou nést označení CE

Výše uvedené výrobky nesou označení CE od roku 2012 udělené SZÚ Brno, provádějící certifikaci výrobků a vyhovují základním požadavkům této směrnice.



Ing. Milan Ondrášek, jednatel



Laurens Czech Republic s.r.o.

Jiráskova 222/18, 602 00 Brno
IČ: 26937212 | CZ26937212

centrální sklad Bořetice

areál ZD Bořetice, Hala 6
Bořetice 445, 691 08 Bořetice
T. +420 539 030 835-6
F. +420 519 430 111
cz@laurensint.com

Radiátorová studio Praha

Anglická 8, 120 00 Praha
+420 246 083 792
paha@laurensint.com

Radiátorové studio Brno

Bubeníčková 16, 615 00 Brno
+420 539 030 840
brno@laurensint.com