

ES Prohlášení o shodě

podle směrnice Rady 89/106/CEE

Distributor:

Laurens Czech Republic spol., s r.o.
Jiráskova 22/18
602 00 Brno

Provozovna:

Bořetice 445, Hala č. 6
691 08 Bořetice u Hustopečí

Identifikační údaje o výrobku:

- článkové radiátory z litiny model **FLEURIELLE, max. 5 bar**
- **Fleurielle 470, 90 W/čl.ΔT50, Nu=1.2692**
- **Fleurielle 760, 137 W/čl.ΔT50, Nu=1.300**
- **Fleurielle 955, 182 W/čl.ΔT50, Nu=1.315**

Otopná tělesa, jsou určena k vytápění v individuální i hromadné bytové výstavbě s nuceným nebo samotížným oběhem v prostřední vnitřním s teplotou vzduchu +2°C až +45°C a relativní vlhkostí 65%. Pracovní médium dle ČSN 07 7401.

Postup posuzování shody:

Podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., podle §5 odst. 1 písm. b)

Seznam harmonizovaných norem:

EN 442-1/12:2004

Autorizovaná osoba:

POLITECNICO DI MILANO, DIPARTIMENTO DI ENERGIA, lic. Nu.1695
Via Raffaele Lambruschini 4, 20156 Milano, Itálie

Bezpečnostní a hygienický atest:

Povrchová úprava otopných těles odpovídá hygienickým normám EU
Povrchová teplota ot.těles nedosahuje zápalných hodnot ani v prašných prostředích.

Označení:

Výrobky splňují všechny směrnice EU a mohou nést označení CE
Výše uvedené výrobky nesou označení CE od roku 2011 udělené autorizovanou osobou POLITECNICO DI MILANO, provádějící certifikaci výrobků a vyhovují základním požadavkům této směrnice.

Ing. Milan Ondrášek, jednatel



Laurens Czech Republic s.r.o.

Jiráskova 222/18, 602 00 Brno
IČ: 26937212 | CZ26937212

centrální sklad Bořetice

areál ZD Bořetice, Hala 6
Bořetice 445, 691 08 Bořetice
T. +420 539 030 835-6
F. +420 519 430 111
cz@laurensint.com

Radiátorová studio Praha

Anglická 8, 120 00 Praha
+420 246 083 792
paha@laurensint.com

Radiátorové studio Brno

Bubeníčková 16, 615 00 Brno
+420 539 030 840
brno@laurensint.com